

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „GABIJĖLĖ“
(Kodas 190033271)

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio – darželio „Gabijėlė“
direktoriaus
2019-12-30
įsakymu Nr.V-197

**LOPŠELIO –DARŽELIO „GABIJĖLĖ“ GAISRINĖS SAUGOS
INSTRUKCIJA Nr. 1**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lopšelio – darželio „Gabijėlė“ gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems darbuotojams, o taip pat ir kitų įmonių ir organizacijų darbuotojams, laikinai dirbantiems patalpose, teritorijoje ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi įstaigoje dirbantys asmenys.

2. Kiekvienas darbuotojas, dirbantis įstaigoje, turi būti instruktuoamas:

a) prieš pradedant dirbti įstaigoje - jam organizuojamas **ivadinis** (bendras) gaisrinės saugos instruktažas;

b) **periodiškai** kiekvienas darbuotojas ne rečiau kaip vieną kartą per 12 (dvynika) mėnesių;

c) **papildomai** įstaigos darbuotojai instruktuojami pakeitus gaisrinės saugos instrukciją, darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, pasikeitus technologiniams procesams, įvykus sprogimui ar gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja gaisrinės saugos žinių.

3. Visi gaisrinės saugos instruktažai registrojami **Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale** (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).

4. Gaisrinės saugos instruktažus darbuotojams atlieka Vilniaus lopšelio – darželio „Gabijėlė“ vadovas ar jo įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.

5. Visi įstaigos darbuotojai ne rečiau kaip kartą per trejus metus turi išklausyti gaisrinės saugos mokymą ir atestuotis (tikrinti įgytas žinias) pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112.

6. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose, galiojančių standartų, statybos technologinių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo taisyklių, taip pat kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų.

7. Atsakingam asmeniui už gaisrinę saugą, vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę,

keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

8. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tirkinių ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

9. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijelė“, virtuvėje, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

10. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

	<ul style="list-style-type: none"> - Nesudaryti degios aplinkos! - Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)! - Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!
--	---

11. Klasikinis degimo trikampis:



Pašalinus vieną iš degimo trikampio elementų – degimas nutrūksta!

12. Šiuoklės ir kitos atliekos įstaigoje turi būti laikomos tam skirtose vietose ir reguliariai šalinamos iš įstaigos patalpų bei teritorijos.

13. Renginių metu turi budeti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Budintis personalas privalo stebeti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

14. Apipavidalinant spektaklius, aplink sceną turi būti paliktas ne siauresnis kaip 1 metro pločio laisvas tarpas. Išejimai iš scenos turi būti laisvi ir tvarkingi.

15. Masinių renginių patalpose draudžiama:

15.1. siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus;

15.2. užrakinti duris ir uždaryti langines;

15.3. apipavidalinti sceną ypač degiomis ir labai degiomis medžiagomis;

- 15.4. laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla;
- 15.5. įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta technologinėje projekto dalyje;
- 15.6. scenos apšvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus.

16. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų.

17. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą (jkaitusius laidus, dažnai perdegančias lemputes, kibirkštis ir pan.), apšvietimą būtina išjungti.

18. Draudžiama egles puošti žvakutėmis ir bengališkomis ugnimis.

19. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

III. PATALPŲ EVAKUACIJOS KELIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

20. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijelė“ naudojami išėjimai, evakuaciniai keliai gali būti paženklinti šiais ženklais:



Evakuacinis išėjimas į kairę, naudojamas virš durų evakuaciuose išėjimuose



Evakuacinis išėjimas į dešinę, naudojamas virš durų evakuaciuose išėjimuose



Krypties rodyklė (pasukimas kas 90⁰), naudojamas evakuaciuose keliuose



Evakuacinis išėjimas į kairę, naudojamas virš durų evakuaciuose išėjimuose, evakuacijos keliuose



Evakuacinis išėjimas į dešinę, naudojamas virš durų evakuaciuose išėjimuose, evakuacijos keliuose



Evakuacinis išėjimas tiesiai, naudojamas virš durų evakuaciuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

ISÉJIMAS

Evakuacinis išėjimas tiesiai, naudojamas virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose



Susirinkimo vieta, naudojamas susirinkimo vietoje arba virš durų į susirinkimo vietą

21.Darbuotojai turi žinoti darbovietėje esančius išėjimus, kad būtų galima palikti patalpas gaisro ar kitos nelaimės atveju. Todėl:

21.1.darbovietėje esantys evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti;

21.2.darbovietėje esantys priėjimai prie elektros skydinių turi būti neužkrauti. 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas;

21.3. evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta;

21.4. durys evakuaciniuose išėjimuose iš vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu.

22.Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis, o šių kelių koridoriuose ir laiptinėse draudžiama įrengti veidrodžius ir durų imitacijas.

23.Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus:

23.1.turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

23.2.automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemių arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas iš budinčio asmens pulto patalpos arba naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

23.3.atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.

24.Draudžiama užkrauti langus, duris ir vartus.

25.Draudžiama sandėliuose rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

26.Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuočėse, sandėliuose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais, virykles ir kitus buitinius elektros prietaisus.

27. Sandėliuose draudžiama laikyti dažų, lakų ir tirpiklių atsargas pažeistoje ar atviroje taroje.

IV. GAISRINĖ ĮRANGA

28. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“ yra naudojamos pirminės gaisro gesinimo



priemonės - gesintuvai, kurie pažymėti ženklu , šie ženklai turi būti gerai matomi, irengti 2 - 2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

29. Gesintuvai turi būti laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių.

30. Gesintuvai turi būti kabinami ne aukšciau kaip 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jo paimti.

31. Gesintuvuose esančių medžiagų kokybė turi būti tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

32. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

33. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“ naudojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (toliau – GASS). Ji tikrinama techninių prižiūrétojų ne rečiau kaip kartą per metus, įforminant patikrinimo rezultatus atitinkamame žurnale arba dokumentuose. Suveikus GASS – būtina reaguoti ir kuo skubiau evakuotis iš pastato į numatytą susirinkimo vietą.

34. Įstaigoje yra įrengtas vidaus gaisrinis vandentiekis, jam keliami reikalavimai:

34.1. vandentiekio tinklas turi būti techniškai sutvarkytas. Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinį siurblių veikimą. Patikros rezultatai turi būti surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą;

34.2. vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų. Gaisriniai čiaupai spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisriniai čiaupai vietas turi būti laisvos ir neužkrautinos.

V. GESINTUVAI, JŪ NAUDOJIMAS

35. Pasibaigus gesintuvu garantiniams laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.

36. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti ekspluatuoti esant žemai temperatūrai.

37. Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis – geriau nerizikuoti.

38.Prieš gesintuvo panaudojimą būtina susipažinti su gesintuvu instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvu korpuso. Visų šiuolaikinių gesintuvų naudojimas yra panašus:

- 38.1. nutraukti (nuplēsti) gesintuvu plombą;
- 38.2. ištraukti (išmesti) apsauginį metalinį kaištį (kuris neleidžia suspausti rankenelių);
- 38.3.nukreipti gesintuvu žarnelę į gaisro centrą (židinį);
- 38.4.suspausti gesintuvu rankenėles.

39.Gaisrai skirstomi į klasses, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“ naudojami gesintuvai:

39.1. miltelių gesintuvai - skirti gesinti kietas degias medžiagas, degius skysčius, dujas (A, B, C klasės gaisrus). Jais leidžiamas gesinti elektros įrenginius, kuriuose įtampa iki 1000 V;

40. Ant gesintuvų naudojamos sekančios etiketės, nurodančios kokius gaisrus galima gesinti:



A klasė – kietujų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;



B klasė – skystujų arba galinčių suskystėti kietujų medžiagų gaisrai;



C klasė – dujų gaisrai;

41. Svarbu teisingai įvertinti susiklosčiusias aplinkybes ir nepervertinti savo galimybių.

42. Žinotina, kad miltelinio gesintuvo su gesinamosios medžiagos kiekiu 6 kg vidutinis veikimo laikas tik apie 12-15 sekundžių. Prieš gesinant tokio tipo gesintuvu reikia atsistoti ne toliau kaip per 3 metrus nuo gaisro židinio, priešingu atveju gesinimas bus neefektyvus. Negalima chaotiškai purkšti miltelių į dūmus arba liepsnas.

43. Užgesinus ugnį, stebeti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

V. ELEKTROS ĮRENGINIAI, JŲ IŠJUNGIMAS

44. Visi elektros įrenginiai (išskyrius gaisrinę ir apsaugos signalizaciją, taip pat ir kitus elektros įrenginius, kurie pagal technologinius reikalavimus turi veikti visą parą) visose užrakinamose patalpose darbuotojams baigus darbus turi būti išjungti.

45. Sugedus veikiančiam elektros įrenginiui (atsiradus įtampai įrenginio korpuse, pašaliniam garsui, degančios instalacijos (plastmasės) laidų kvapui, įvykus savaiminiam elektros įrenginių išsijungimui) sustabdyti jo veikimą paspaudus išjungimo mygtuką ir atjungus nuo

elektros tinklo. Iš karto pranešti apie įvykį tiesioginiams vadovui arba atsakingam asmeniui ir nejungti įrenginio tol, kol gedimas nebus pašalintas.

46. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

47. Priėjimo prie elektros skydinių ir skirstomujų spintų vietos turi būti tvarkingos ir neužkrautinos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

48. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

49. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

50. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

51. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

52. Eksplotuojant elektros įrenginius, draudžiama:

52.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

1.1. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, paskirstymo dėžutes, jungiklius ir kitus elektros aparatus;

1.2. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

1.3. į elektros tinklą jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

1.4. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus;

1.5. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

1.6. naudoti nekalibrutonus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

1.7. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksplotavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

1.8. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

52.2 Užsidegus elektros įrenginiui būtina:

a) iš karto baigti darbą ir pranešti apie situaciją vadovui;

b) atjungti elektros įtampą ir visą elektros įrangą elektros skydinėje, pradėti gesinti gaisro židinį (degančias elektros įrenginių dalis, elektros laidus esančius po įtampa) gesintuvaais, kurie yra tinkami gesinti elektros įrangai esant įtampai.

VI. PATALPU UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

53. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“, patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

54. Patalpu tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

54.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

54.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

55. Būtina patikrinti:

- 55.1. ar patalpos išvalyotos nuo buitinių bei kitų atliekų;
- 55.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;
- 55.3. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;
- 55.4. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę medžiagos ir kitas turtas;
- 55.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;
- 55.6. ar patalpose nėra dūmų, degesių, svylančios gumos, plastmasės kvapo;
- 55.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

56. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiams vadovui.

57. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.

VII. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

58. Kiekvienas darbuotojas pastebėjęs gaisrą arba degimo požymius privalo paspausti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos mygtuką arba atliki alternatyvius žmonių informavimo apie galimą gaisro pavojų veiksmus (informuoti visus darbuotojus, aktyvuoti esančias gaisro gesinimo, žmonių informavimo sistemas, kt.) bei informuoti vadovą.

59. Nedelsiant imtis veiksmų:

- 59.1. skubiai pranešti apie gaisrą ugniagesiams bendruoju pagalbos telefonu – 112;
- 59.2. organizuoti žmonių evakavimą;
- 59.3. nutraukti elektros tiekimą;
- 59.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima ji užgesinti pačiam, gesinti ji pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis;
- 59.5. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

59.6. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gulti ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

59.7. išėjus į lauką - pasitikti atvykstančius ugniagesius.

60. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „stok, griūk ant žemės ir voliokis“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vienos. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.

61. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“ žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai vadovauja direktorius arba kitas atsakingas darbuotojas. Jo pareiga:

61.1. evakuoti žmones į surinkimo (susitikimo) vietą lopšelio- darželio



„Gabijėlė“ žaidimų aikštelėje kur pažymėta ženklu.

61.2. paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

61.3. po evakuacijos, visus evakuotuosius suskirstyti į grupes ir vėliau patikrinti pagal sąrašą.

62. Pagrindiniai principai gaisro metu:

- ✓ nepanikuokite
- ✓ niekada nebandykite nuo ugnies pasislėpti
- ✓ palikite savo daiktus, gelbėkitės patys
- ✓ skubėkite tiesiai į lauką, į susirinkimo vietą
- ✓ neikite per dūmus
- ✓ nesinaudokite liftais
- ✓ išeidami uždarykite duris
- ✓ išėję likite sutartoje susirinkimo vietoje
- ✓ negrįžkite į degantį pastatą

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Pastebėję gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuokite vadovą.

64. Atsiminkite, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis – neatsargus, nerūpestingas žmogaus elgesys. Būkite atidūs ir nuolat laikykites gaisrinės saugos reikalavimų.

Instrukciją parengė: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Rima Datenienė